

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 5

тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3

тел: (3012) 37-34-85, 37-34-86, 37-34-74

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15

Тел/факс: (3012) 21-32-20, e-mail: ondpr_uu@list.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 35 / 1 / 21

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 05 » марта 20 21 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица.

образовательного учреждения Детский Сад №33 «Светлячок» комбинированного вида

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.9А, 670035, Республика Бурятия

г. Улан-Удэ, п. Звездный, ул. Ясная, д.1А 670040, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Сосновый

Бор, ул. Виталия Бонивура, д.18А

Заведующий МБДОУ Детского Сада №33 «Светлячок» г. Улан-Удэ

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица

Червякова Марина Викторовна

объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Руководствуясь: федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной
(основания проведения проверки)

безопасности". от 26 декабря 2008 г., № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской

Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном пожарном

надзоре., планом проведения плановых проверок на 2021 г. год, утвержденным начальником

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС

России по Республике Бурятия подполковником внутренней службы Волковым С.П.,

распоряжением № 35 начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы

г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия подполковника внутренней службы

Волкова С.П. (главный государственный инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

в период с « 17 » февраля 20 21 г. по « 05 » марта 20 21 г.

проведена плановая проверка майором внутренней службы

(фамилия, инициалы,

лейтенантом внутренней службы Юкало Н.К., старшим инспектором Отдела надзорной

должность должностного лица

деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по Республике

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

Бурятия (государственный инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

совместно с: Заведующей МБДОУ ДС №33 «Светлячок» г. Улан-Удэ Червяковой Мариной
Викторовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
п. Сосновый Бор, ул. Виталия Бонивура, д.18а				
		ст. 4,5,6, ст. 52,53 Федерального закона от 22.07.2008 № 122-ФЗ		

		1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
ул. Чайковского, д.9А				
7.	Наружная эвакуационная пожарная лестница №5 (группа №7) не соответствует требованиям пожарной безопасности.	п. 17 (а) Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.10.2021	

Лицо, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в орган государственного пожарного надзора, издавший распоряжение о проведении проверки в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.



Государственный инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы должностного лица)

лейтенант внутренней службы Юкало Н.К.

(должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку)

« 05 » марта 20 21 г.

С-предписанием ознакомлен (а):

(подпись)

Заведующий МБДОУ ДС №33 «Светлячок» г. Улан-Удэ Червякова М.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 05 » марта 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

Заведующий МБДОУ ДС №33 «Светлячок» г. Улан-Удэ Червякова М.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 05 » марта 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку, заверенная печатью (печатами) должностного лица (должностных лиц))

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 5

тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3

тел: (3012) 37-34-85, 37-34-86, 37-34-74

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15

Тел/факс: (3012) 21-32-20, e-mail: ondpr_uu@list.ru

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ

(место составления акта)

ул. Чайковского, д. 9А

« 05 » марта 2021 г.

(дата составления акта)

14 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 35

По адресу / адресам: 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,

(место проведения проверки)

ул. Чайковского, д. 9А, 670035, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Звездный, ул. Ясная, д. 1А

670040, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Сосновый Бор, ул. Виталия Бонивура, д. 18А

На основании: распоряжения от 08 февраля 2021 г., № 35 начальник Отдела

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России

по Республике Бурятия подполковника внутренней службы Волкова С.П. (главный

государственный инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

образовательного учреждения Детский Сад №33 «Светлячок» комбинированного вида

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

г. Улан-Удэ (ОГРН 1020300977950, ИНН 0323099290)

Дата и время проведения проверки:

« 17 » февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

« 19 » февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

« 05 » марта 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня \ 6 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

УНДПР Главного управления МЧС России по Республике Бурятия

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Червякова Марина

(заполняется при проведении выездной проверки)

Викторовна заведующий МБДОУ Детский Сад № 33 «Светлячок» г. Улан-Удэ 09.02.2021

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Согласование с прокуратурой не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: лейтенант внутренней службы Юкало Никита

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица)

Константинович, старший инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической

(должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

работы г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия (государственный

указываются фамилия, имени, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с

инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Червякова М.В., заведующий МБДОУ Детского

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

Сада № 33 «Светлячок» г. Улан-Удэ

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения

проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушений	Лица, допустившие нарушения
п. Сосновый Бор, ул. Виталия Бонивура, д.18а		
1.	На обеих полотнах дверей лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания. Основание: ст. 4,5,6, ст. 52,53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18* СНиП 21-01-97*, п 4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Заведующий МБДОУ Д/С №33 «Светлячок» г. Улан-Удэ Червякова М.В
2.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Основание: п. 26 Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Заведующий МБДОУ Д/С №33 «Светлячок» г. Улан-Удэ Червякова М.В.
3.	Расстояние от проекции эвакуационных лестниц 3-го типа составляет менее 1 м до проекции оконных проемов здания. Основание: ст. 4, 5, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Заведующий МБДОУ Д/С №33 «Светлячок» г. Улан-Удэ Червякова М.В
п. Звездный, ул. Ясная, д.1А		
4.	На обеих полотнах дверей лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания. Основание: ст. 4,5,6, ст. 52,53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18* СНиП 21-01-97*, п 4.2.24 СП 1.13130.2020	Заведующий МБДОУ Д/С №33 «Светлячок» г. Улан-Удэ Червякова М.В

	«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	
5.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Основание: п. 26 Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Заведующий МБДОУ Д/С №33 «Светлячок» г. Улан-Удэ Червякова М.В.
6.	Расстояние от проекции эвакуационных лестниц 3-го типа составляет менее 1 м до проекции оконных проемов здания. Основание: ст. 4, 5, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Заведующий МБДОУ Д/С №33 «Светлячок» г. Улан-Удэ Червякова М.В.
ул. Чайковского, д.9А		
7.	Наружная эвакуационная пожарная лестница №5 (группа №7) не соответствует требованиям пожарной безопасности. Основание: п. 17 (а) Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Заведующий МБДОУ Д/С №33 «Светлячок» г. Улан-Удэ Червякова М.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено: нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

г. Улан-Удэ по пожарному надзору

лейтенант вн. службы

Н.К. Юкало



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий д/о 33 Ф. Червасова Марина Михайловна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 » марта 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Червякова Марина Викторовна

Действителен с 24.02.2021 по 24.02.2022